

Pytania i odpowiedzi cz. III

dot. zapytania ofertowego Nr 1 z dn. 27.08.2021r. w przedmiocie budowy budynku demonstracyjnego- Polskie Centrum BIM (roboty budowlane) w ramach Projektu: „Cyfryzacja procesu produkcyjnego w budownictwie- Polskie Centrum BIM” o numerze POIR.02.03.07-20-0001/21 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrow Kluczowych

Pytanie 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji technicznej przyłączy wod-kan (profile, opis)?

Kanalizacja sanitarna i deszczowa zgodnie z istniejącymi przyłączami. Przyłącze wodociągowe nowoprojektowane. Przebudowa istniejącego przyłącza sieci ciepłej do budynku nie jest w zakresie prac objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. Zamawiający uzupełnił dokumentację techniczną o projekt przyłącza wodociągowego.

Pytanie 2. Proszę o podanie wymiaru kasetonu dla sufitu podwieszanego aluminiowego. Jaki rodzaj podkonstrukcji należy przyjąć do wyceny – ukryta, czy widoczna?

Zamawiający zaplanował nad przejazdem sufit podwieszony z podkonstrukcją ukrytą i kasetonami o wymiarach 120 x 60 cm. Zgodnie z rysunkami rzutów sufitów każdej z kondygnacji projekt obejmuje także sufity:

- podwieszany rastrowy typu Open Line, aluminium RAL 7016
- podwieszany GK pełny na podkonstrukcji systemowej - malowany na biało
- podwieszany systemowy - kolor imitacja miedzi satyna.